

Wyciąg ze sprawozdania z badań nr 19/09/LMW

Laboratorium Pomiarowo - Badawcze przeprowadziło badania okresowe okna drewnianego jednoramowego systemu EUROLINE-2 zgodnie z AT-15-6958/2006 „Jednoramowe okna i drzwi balkonowe systemu EUROLINE-2 z drewna sosnowego lub red meranti klejonego warstwowo” dostarczonego przez:

DREWEXIM Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 44
75-137 Koszalin

które uzyskało następujące wyniki:

Cecha badana	Normy klasyfikacyjne	Klasyfikacja
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	PN-EN 12207:2001	Klasa 2
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM	PN-EN 12210:2001	Klasa C 4
WODOSZCZELNOŚĆ	PN-EN 12208:2001	Klasa 8 A



Kierownik Laboratorium
[Signature]
Mieczysław Kotyński

Złotów, marzec 2009r.